



OZNACZENIA

Przewody prowadzić ze spadkiem min. 0,3%

- Kulowy zawór odcinający
- Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym 1/2"
- Zawór termostatyczny
- Filtr siatkowy
- Zawór chorwacjący

ZESTAWIENIE IZOLACJI PRZEWODÓW

Średnica przewodu dn [mm]	Min.Grubość izolacji [mm] (0,035W/mk)
40	40
32	30
25	30
20	30
15	20

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW PEX/Al/PEX

dn [mm]	L [m]
16x2	21,0
20x2	44,4
26x3	59,3
32x3	71,2
40x3,5	95,2

BPSK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19 lok.1		Nr arj.	S121-1/2018
		Rew.	------
Nazwa inwestycji:	Projekt przebudowy technologii oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Elckiej		
Obiekt:	Komora pomiarowa, komora rozprężna, budynek krat i piaskowników - ob, nr 1a,1,2,3 - zadanie 9,1		
Tytuł rys.	Komora pomiarowa, komora rozprężna, budynek krat i piaskowników - ob, nr 1a,1,2,3 - rozwinięcie instalacji c.o. i c.t.	Skala:	1:50
Etap/arch.:	Projekt wykonawczy	Nr rys.	**IS-1a,1,2,3-04**
Branża:	Instalacje sanitarne	Nr uprawnień	Data / Podpis
Projektant:	mgr inż. Urszula Lacina	363/84/WBPP	05.03.2018
Specjalność:	instalacyjno - inżynieryjna		
Sprawdzający:	mgr inż. Agata Leśniarczyk	DOŚ/0381/PBS/17	05.03.2018
Specjalność:	instalacyjna		