
UWAGI
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W MILIMETRACH
4. WSZYSTKIE WYBRANE MATERIAŁY WYMAGAJĄ ZGODY KLIENTA
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
LEGENDA:
ściany istniejące
ściany do wyburzenia
ściany nowoprojektowane murowane
0.2 ROZDZIELNIA
28,25 POS. ŻYW. ANTYEL
0.3 WC
3,50 PŁYTKI GRESOWE
Wentylator wywiewny awaryjny Ø315, L=2440m³/h z podstawą tłumiącą n=900[obr./min] P=0,25W; 230/400V
DRABINA STALOWA SYSTEMOWA STAL NIERDZEWNA
PAS MATERIAŁU NIEPALNEGO W KLASIE EI60
PAS MATERIAŁU NIEPALNEGO 200W KLASIE EI60
ISTNIEJĄCY PAS OKIENNY
PROJEKTOWANY PAS OKIENNY
DYLATACJA W POSADZCE
PROJEKTOWANE OKNO
nowy otwór w ścianie komory szer.: 100 x wys.100
ścieki surowe rurociąg tłoczny DN600
projektowana oś toru jezdnego kontenera
Odprowadzenie do biofiltra DN300 Obiekt nr 32.1
Nagrzewnica elektryczna 20kW FE2 do zastosownia w strefie zagrożenia wybuchem
Wentylator wywiewny Ø315, L=1400m³/h z podstawą tłumiącą n=900[obr./min] P=0,25W; 230/400V
0.1 HALA PIASKOWNIKÓW 209,75 POS. ŻYWICZNA
0.6 POM. WĘZŁA/ST. POB 7,50 POS. ŻYWICZNA
0.5 EWAKUACJA SKRATEK 22,40 POS. ŻYWICZNA
0.4 HALA KRAT 80,95 POS. ŻYWICZNA
Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz zaizolować wełną mineralną 10cm wzmocnioną warstwą folii aluminiowej i obudować płaszczem stalowym.
Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej kanały i inne elementy instalacji wentylacji z blachy stalowej kwasoodpornej min.316.
Do montażu przewodów zastosować podpory systemowe
BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19 lok.1
Nr rej. S121-1/2018
Rev. .....
Nazwa inwestycji: Projekt przebudowy technologii oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Elckiej
Obiekt: Komora pomiarowa, komora rozprężna, budynek krat i piaskowników - ob. nr 1a,1,2,3 - zadanie 9.1
Tytuł rys. Komora pomiarowa, komora rozprężna, budynek krat i piaskowników - ob. nr 1a,1,2,3 - rzut przyziemia - instalacje wentylacji
Skala: 1:50
Stadium: Projekt wykonawczy
Nr rys. IS-1a,1,2,3-06
Branża: Instalacje sanitarne
Projektant: mgr inż. Urszula Ładna
Specjalność: Inżynieryjno - Inżynieryjna
Nr uprawnień 363/84/WBPP
Data 05.03.2019
Podpis
Sprawdzający: mgr inż. Agata Leonardczyk
Specjalność: Instalacyjna
DOŚ/0381/PBS/17
05.03.2019