W3 - W2
Podziałka 1:100/100



P.p.=115,00

Rzędna istniejącego terenu	125,00	125,01		125,05
Rzędna osi proj. rurociągu	123,27	123,27		123,25
Długość odcinka	1,00	7,21		
	8,21			
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=8,21	i=3,0 ‰		
Proj. średnica nominalna, materiał	DN32, PE100 RC SDR11			
Hektometr i odległości	0	1,00	4,61	8,21
	Ho=1,73			Ho=1,80

K09 - K07
Podziałka 1:100/100



P.p.=115,00

Rzędna istniejącego terenu	125,00		125,04			125,10
Rzędna dna proj. kanału	124,17		124,11	124,06		123,90
Długość odcinka	4,05		13,91			
Proj. spadek kanału, odległość	L=17,96		i=1,5 %			
Proj. średnica nominalna, materiał	D110 PVC-U					
Hektometr i odległości	0	1,00	3,00	4,05	7,35	12,41	16,11	17,96
	Ho=0,83		ist. DN1000 PE, rz.osi=122,93	Ho=0,93		ist. wo90 DN60, gł.osi=1,80	ist. ks DN200, rz.osi=123,48	Ho=1,20

Uwaga:

- Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. eNN, gł.osi=0,80) podano w przybliżeniu.
- Lokalizację węzłów podano w układzie współrzędnych matematycznych

K08 - nazwa węzła na rurociągu

Ho=1.92 zagłębienie dna projektowanego rurociągu w węźle

UWAGA:

1. Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyżują się istniejące sieci oraz kable z projektowanymi sieciami, należy zachować szczególną ostrożność oraz podjąć odpowiednie działania zabezpieczające przed bezpośrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem przepisów BHP.
2. Do ochrony istniejących kabli elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i światłowodowych w miejscach gdzie krzyżują się z proj. sieciami należy zastosować rury dwudzielne osłonowe. Długość rur osłonowych dopasować w trakcie realizacji.
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19 lok.1

Nr rej. S121-1/2018
Rev. .....

Nazwa inwestycji: Projekt przebudowy technologii oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

Obiekt: Analizator ścieków przed/po I° oczyszczania - obiekt nr 28 - zadanie 9.2

Tytuł rys.: Profile przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

Skala: 1:100/100

Stadium: Projekt wykonawczy

Nr rys. **IS-00-02**

Branża:		Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Urszula Łacina	363/84/WBPP	05.03.2019	
Specjalność:	instalacyjno - inżynieryjna			
Sprawdzający:	mgr inż. Agata Leonardczyk	DOŚ/0381/PBS/17	05.03.2019	
Specjalność:	instalacyjna			