


Edytor Mateusz Stochla  
Telefon  
faks  
e-Mail

## budynek 20 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.200 m, Wysokość montażu: 2.200 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:31

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	254	89	582	0.351
Podłoga	20	166	100	254	0.601
Sufit	50	48	27	193	0.572
Ściany (4)	40	111	38	283	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 64 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	ES-SYSTEM S.A. 5152100 COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm 27W (1.000)	4000	4000	27.0
W sumie:			4000	4000	27.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $3.04 \text{ W/m}^2 = 1.20 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $8.88 \text{ m}^2$ )