



LP	NAZWA	PARAMETRY	ILOŚĆ	MATERIAŁ	MASA 1 szt. (kg)	UWAGI
7	Zastawka kanałowa z napędem ręcznym do montażu w kanale w zabudowie hermetycznej	BxH=0,8x1,0m	2 szt.	stal nierdzewna AISI316	-	-
8	Przykrycie kopułkowe kanałów międzyobiektowych z kominkami wentylacyjnymi	Szerokość=1,2m, długość całkowita ok. 41,0m	-	laminat poliestrowo-szkłany	-	-
9	Przykrycie kopułkowe kanałów międzyobiektowych z kominkami wentylacyjnymi	Szerokość = 0,80m, długość całkowita ok. 18,00m	-	laminat poliestrowo-szkłany	-	-

B - szerokość kanału
H- wysokość kanału

UWAGA:

- Długości rurociągów dopasować w montażu.
- Istniejące zastawki zdemontować
- Dostawca przykryć zobowiązany jest, przed wykonaniem i dostawą, przeprowadzić inwentaryzację obiektów, w których mają zostać zainstalowane przykrycia.
- Dostawca zastawek zobowiązany jest, przed wykonaniem i dostawą, przeprowadzić inwentaryzację kanałów w miejscu montażu zastawek.
- Rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi.

Nazwa inwestycji:	Przebudowa komory biologicznej na terenie Oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Etckiej		
ADRES OBIEKTU:	Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Etckiej		
INWESTOR:	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	BRANŻA: SANITARNA	
NAZWA RYS.:	PRZĘKRÓJ POZIOMY KANAŁ ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH MECHANICZNIE	DATA: 2021r	
PROJEKTANT:	mgr inż. Cezary Woźniak WAM/0070/PWOS/12	podpis	SKALA: 1:100
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Grażyna Markowska WAM/0028/POOS/03		NR RYS: T.2