

Uwaga:

* Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. eNN, gł.osi=0,80) podano w przybliżeniu.

Oznaczenia rurociągów tłocznych:

To01 - nazwa węzła na rurociągu tłocznym

UWAGA:

1. Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyżują się istniejące sieci oraz kable z projektowanymi sieciami, należy zachować szczególną ostrożność oraz podjąć odpowiednie działania zabezpieczające przed bezpośrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem przepisów BHP.
2. Do ochrony istniejących kabli elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i światłowodowych w miejscach gdzie krzyżują się z proj. sieciami należy zastosować rury dwudzielne osłonowe. Długość rur osłonowych dopasować w trakcie realizacji.
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
4. Wszystkie napotkane drenaże, przewody drenarskie, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich prawidłową eksploatację. W przypadku uszkodzenia drenaży, należy je odbudować w sposób zapewniający ich dalszą eksploatację.
5. Na załamaniach trasy montować typowe bloki oporowe

ADRES OBIEKTU:	Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej		
INWESTOR:	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.		BRANŻA: SANITARNA
NAZWA RYS.:	PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄG OSADU RECYRKULOWANEGO		DATA: 2021r
PROJEKTANT:	mgr inż. Cezary Woźniak WAM/0070/PWOS/12	podpis	SKALA: 1:50
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Grażyna Markowska WAM/0028/POOS/03		NR RYS: