

Nr sprawy DT.240.1.11.2021.2

Elk, 14.10.2021 r

## Ogłoszenie

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania złożone do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów na potrzeby modernizacji oświetlenia Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elku.**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elku w oparciu o §11 pkt 3 i 4 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na złożone w w/w postępowaniu pytania:

Odnosnie postępowania jak w temacie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

### 1. Treść pytania Nr 1 :

„1.odnośnie paragrafu 6 punkt 4 umowy. Proszę o wykreślenie tego punktu lub doprecyzowanie co zamawiający miał na myśli pisząc, że "Wykonawca musi zapewnić serwis dostępny na terenie Polski, z czasem reakcji 2 dni robocze"."

### Odpowiedź na pytanie Nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że wymienione w umowie dwa dni robocze oznaczają rozpoczęcie czynności związanych z naprawą bądź usunięciem usterki.

### 2. Treść pytania Nr 2 :

„2. ze względu na wymagania zamawiającego odnośnie wpłaty wadium oraz przesłania oferty pocztą, proszę wydłużenie terminu składania ofert o dodatkowy tydzień lub możliwość złożenia oferty drogą mailową. Proszę wziąć pod uwagę, że każda z tych czynności zabiera czas potrzebny do przygotowania oferty. Proszę zatem o uwzględnienie jak wyżej.”

### Odpowiedź na pytanie Nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu i formy składania ofert.

### 3. Treść pytania Nr 3 :

„Ze względu na krótki termin składania oferty proszę o potwierdzenie, że w przypadku braku możliwości załączenia pełnomocnictwa w oryginale do oferty - będzie ono mogła podlegać uzupełnieniu (dosłaniu).”

### Odpowiedź na pytanie Nr 3:

par. 9 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych Zamawiającego stanowi, że „Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów wymaganych w specyfikacji lub złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**PRZEDSIĘBIORSTWO  
Wodociągów i Kanalizacji**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
19-300 Elk, ul. Suwalska 64  
tel. 87 610-36-70, fax 87 610-23-71  
-5-

**PROKURANT  
DYREKTOR**  
ds. ekonomiczno - finansowych  
mgr Michał Michałowski