

Nr sprawy DT.240.1.6.2022.5

Elk, 24.03.2022r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania złożone do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów na potrzeby modernizacji systemów automatyki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elku.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elku w oparciu o §11 pkt 3 i 4 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na złożone w w/w postępowaniu pytania:

1. Treść pytania Nr 2 :

„Pozycje z zapytania z załącznika 1A nr:

25. TCSESB083F2CU0 – 6 szt.

26. TCSESU043F1N0 – 4 szt.

27. TCSESU083FN1 – 10 szt.

ze względu na zmianę fabryki w której są produkowane mają zmienione nr katalogowe.

Obecnie symbole zamówieniowe to:

25. MCSESU083FN0 – 6 szt.

26. MCSESU083FN0 – 4 szt.

27. MCSESU053F1CU0 – 10 szt.

Odpowiedź na pytanie Nr 2:

TCSESU083FN0 – (switch 8 gniazd RJ45) – 4 szt. zamiennik MCSESU083FN0,

TCSESU043F1N0 – (switch 4 gniazda RJ45 / 1 gniazdo światłowód mulimode) – 10 szt. – zamiennik MCSESU053F1CU0 .

Zamawiający akceptuje zamienniki.

2. Treść pytania Nr 3 :

Pozycja z zapytania z załącznika 1A nr:

50. ABL8REM24030 – 4 szt.

została wycofana ze sprzedaży

Dostępny odpowiednik:

50. ABLS1A24031 – 4 szt.

Odpowiedź na pytanie Nr 3:

Zamawiający akceptuje odpowiednik.

3. Treść pytania Nr 4 :

Proszę o wyjaśnienie numerów katalogowych oraz opisów oraz ilości dla switchy.

Pozycja 26 i 27 są pomyłone opisy. Jakie ilości do produktów ?

Czy są akceptowalne zamienniki switchy pozycja 26 i 27

Odpowiedź na pytanie Nr 4:

TCSESU083FN0 – (switch 8 gniazd RJ45) – 4 szt. zamiennik MCSESU083FN0,

TCSESU043F1N0 – (switch 4 gniazda RJ45 / 1 gniazdo światłowód mulimode) – 10 szt. – zamiennik MCSESU053F1CU0 .

Zamawiający akceptuje zamienniki.

PREZES ZARZADU

Andrzej Sebastianowicz