

Nr sprawy DT.240.1.18.2022.5

Ełk, 18.08.2022 r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania złożone do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa komory biologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełkiej”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku w oparciu o §11 pkt 3 i 4 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, odpowiada na pytania złożone w w/w postępowaniu:

1. Treść pytania Nr 5 :

„5.Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wykonanie zasilania oraz sterowanie napędów 2 przepustnic dn500 wskazanych do wymiany Zamawiający wykona we własnym zakresie a po stronie Wykonawcy jest tylko dostawa i montaż urządzeń ”.

Odpowiedź na pytanie Nr 5:

Do zasilania i sterowania napędów 2 przepustnic dn500 należy wykorzystać istniejące przewody obecnie funkcjonujących przepustnic.

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU
Andrzej Sewastianowicz