

Nr sprawy DT.240.1.22.2022.6

OGŁOSZENIE

Dotyczy: pytań złożonych w postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż lamp UV do dezynfekcji wody w Stacji Uzdantniania Wody w Przykopcce koło Elku.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elku w oparciu o §11 pkt 3 i 4 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania złożone w w/w postępowaniu :

1. Treść pytania Nr 3 :

„Proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie na działanie i skuteczność dezynfekcyjną sterylizatora ma wyświetlacz dotykowy wstawiony do specyfikacji jako niezbędne wyposażenie.”

Odpowiedź na pytanie Nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Treść pytania Nr 4 :

„Proszę o wyjaśnienie dlaczego do przetargu wstawiona została wartość transmitancji wody w wysokości 80%, jeżeli z pomiaru na terenie stacji w dniu 2022-09-02 uzyskano transmitancję 85% a parametry pracy stacji i wody uzdatnionej są bardzo dobre i stabilne ”.

Odpowiedź na pytanie Nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Treść pytania Nr 5 :

„ Proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie ma wymóg dostawy i montażu urządzeń o wydajności minimum 300 m³/h , czy to oznacza że występuje zasadnicza różnica pomiędzy montażem kołnierzy DN 200 a kołnierzy DN 400 jak ze specyfikacji przetargowej i firmy które wykonały kilkadziesiąt stacji uzdatniania wody ale z urządzeniami o średnicach np. do DN 150 nie mogą skręcać kołnierzy DN 400 w urządzenia UV z przetargu? ”

Odpowiedź na pytanie Nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Treść pytania Nr 6:

„ Opis przedmiotu zamówienia wskazuje wydajność urządzenia na poziomie 400m³/h przy transmisji UV wody 80%. Taka transmisja UV wody oznacza wodę o tendencji do wytrącania się osadów na powierzchni rur kwarcowych. Czy Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń UV wyposażonych w automatyczny mechaniczny system czyszczący rury osłonowe? ”

Odpowiedź na pytanie Nr 6:

Zamawiający dopuszcza montaż urządzeń UV bez automatycznego, mechanicznego systemu oczyszczania rur osłonowych.

PROKURENT
DYREKTOR
ds. ekonomiczno finansowych
[Signature]
mgr Michał Michałowski