

POMPOWNI ³ SUW - PRZYKOPKA K. EŁKU		Skala 1:25
SCHEMAT MONTAŻOWY INSTALACJA TECHNOLOGICZNA		Nr rys: 1 2022r
Projektant:	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Cezary Woźniak	WAM/0070/PWOS/12	

Wymagania rur i kształtek:

- do DN-300 - Stal A-304 - grubość ścianki 3mm
- DN-400 - Stal A-304 - grubość ścianki 4mm
- DN-500 - Stal A-304 - grubość ścianki 5mm

UWAGA:

- Rury i kształtki wykonać ze stali A-304
- Instalacja w wykonaniu PN-16
- Wszystkie wymiary podlegają aktualizacji i dostosowaniu do rzeczywistych gabarytów kształtek i zatwierdzonej armatury

UWAGA:

Wymiary orientacyjne do weryfikacji przez Wykonawcę.
Każda zmiana układu kształtek i połączeń wymaga pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego.

