

Nr sprawy DT.240.1.18.2022.12

Elk, 24.08.2022 r.

**OGŁOSZENIE**

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania złożone do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa komory biologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Elckiej”**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elku w oparciu o §11 pkt 3 i 4 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, odpowiada na pytania złożone w w/w postępowaniu:

**1.Treść pytania Nr 11 :**

*„W celu przygotowania oferty obejmującej elementy mieszadeł proszę o podanie ich numerów seryjnych , ewentualne zdjęcie tabliczek znamionowych”.*

**Odpowiedź na pytanie Nr 11:**

Zamawiający podaje nr seryjne mieszadeł :

- a) FLYGT 4660.410 -15 nr 9580013,
- b) FLYGT 4660.410 -15 nr 9580015.

Z poważaniem

  
**DYREKTOR**  
DS. EKSPLOATACJI

mgr inż. Sławomir Sadowski

