

Nr sprawy DT.240.1.16.2024.1

Ełk, 13.11.2024 r.



Colerna
OPI Odbiorcy Usług
Wodociągów Polskie



OGŁOSZENIE

Dotyczy: pytań złożonych w postępowaniu przetargowym na

PRZEBUDOWA KANAŁU SANITARNEGO W UL. KRZEMOWEJ W EŁKU

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku w oparciu o §11 pkt 3 i 4 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania złożone w w/w postępowaniu :

1. Treść pytania Nr 1:

„Czy zamawiający dopuści jako równoważną metodę renowacji kanalizacji polegającą na zastosowaniu rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV? Włókno szklane nasączone żywicami poliestrowymi utwardzanymi promieniami UV jest zgodne z normą PN-EN 11296. Zastosowanie tej metody utwardzania rękawa jest rozwiązaniem opartym na nowszej technologii, ekonomiczniejszym i bardziej ekologicznym od utwardzania gorącą wodą lub parą rękawów filcowych. Parametry jakościowo-wytrzymałościowe są lepsze od konkurencyjnych metod i cechują się:

- Zachowaniem odpowiednich parametrów statyczno-wytrzymałościowych przy mniejszej grubości kanału, co nie wpływa znacząco na zmniejszenie średnicy kanału,*
- Modułem sprężystości krótkoterminowym wynoszącym od 19000 MPa wg PN-EN ISO 178*
- Szybkością realizacji w porównaniu do utwardzania gorącą wodą – co znacznie skraca czas instalacji,*
- Zautomatyzowaniem kontroli procesu utwardzania sterowanego przez komputer, ”*

Odpowiedź na pytanie Nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej metody renowacji kanalizacji polegającej na zastosowaniu rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV.

Z poważaniem,

PREZES ZARZADU

Andrzej Sewastianowicz