

STAROSTWO POWIATOWE  
W ELKU  
19-300 Elk, ul. Piłsudskiego 4

Elk, dnia 2025-06-30

W P Ł Y N Ę Ł O  
„PWIK” Spółka z o.o. Elk  
07. 07. 2025  
Ilość załączników ..... Pozycja 2039  
Podpis .....

GN. 6630.86.2025

## PROTOKÓŁ NR GN. 6630.86.2025

*z narady koordynacyjnej*

Na podstawie art. 28b ust.1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ) przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2025-06-30 , w formie zebrania zainteresowanych podmiotów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elku, był projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu:

Opis przedmiotu narady:

*sieć wodociągowa*

Lokalizacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

*Elk, obr. 2 przy ul. Okulickiego  
dz. nr 1325/40, 1324/6, 1324/9, 1324/2, 1324/30, 2785/1, 2785/3, 2785/6, 2785/5, 2785/4*

Wnioskodawca:

*Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.*

*19-300 Elk*

*ul. Suwalska 64*

Lp	Imię i nazwisko uczestnika narady oraz oznaczenie podmiotu, który reprezentuje lub informacja o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie	Stanowiska uczestników narady lub informacja o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej	Podpis
1	PGE Dystrybucja S.A.  Jarosław Stępiński Krzysztof Rydzewski	Zgodnie z wnioskiem przenajmiej z dnia 01.07.2025 r. projekt ugodowo pool wariant  ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ.	WZ. J.-ll-
2	Orange Polska S.A.	  ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ.	WZ. J.-ll-
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elku  Cezary Woźniak	ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ.  Zgodnie z wnioskiem przenajmiej z dnia 01.07.2025 r. projekt ugodowo bez wwp	WZ. J.-ll-
4	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Elku  Bartosz Nikonowicz Mariusz Markoń	  ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ.	WZ. J.-ll-
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowiczy w Olsztynie Gazownia w Elku  Tomasz Glapiak	  ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ.	WZ. J.-ll-
6	Spółdzielnia Mieszkaniowa "SWIT" w Elku  Adam Kopiczko, Krzysztof Filipkowski	  ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ.	WZ. J.-ll-
7	Gmina Kalinowo  Rafał Lipa		

Lp	Imię i nazwisko uczestnika narady oraz oznaczenie podmiotu, który reprezentuje lub informacja o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie	Stanowiska uczestników narady lub informacja o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej	Podpis
8	Gmina Miasto Elk  Sekretarz Urzędu Miasta Marcin Radziłowicz	ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ.	WZ. J-11-
9	Gmina Miasto Elk  Edyta Nagolska, Jarosław Mierziński, Cezary Winkler	ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ.	WZ. L.H
10	Gmina Prostki		
11	Gmina Kalinowo		
12	Gmina Elk  Sebastian Pyzalski		
13	Gmina Stare Juchy		
14	Multimedia Polska S.A.  Robert Borawski	ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ. Zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 1.07. 2025. projekt ugodowo z ugodami.	WZ. J-11-
15	Hawe Telekom Sp. z o.o.		



Lp	Imię i nazwisko uczestnika narady oraz oznaczenie podmiotu, który reprezentuje lub informacja o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie	Stanowiska uczestników narady lub informacja o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej	Podpis
16	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii Łukasz Małaczek, Jarosław Bróździak	ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ. <i>Zgodnie z wnioskiem prezydym z dnia 02.07.2025. projekt ugodowo bu uwag</i>	WZ. <i>[Signature]</i>
17	Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Grzegorz Kuberka, Marek Kuberka	ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ. <i>Zgodnie z wnioskiem prezydym z dnia 03.07.2025. projekt ugodowo bu uwag</i>	WZ. <i>[Signature]</i>
18	FANTEX Andrzej Musiał	ZAWIADOMIONO PRAWIDŁOWO, W NARADZIE NIE UCZESTNICZYŁ. <i>Zgodnie z wnioskiem prezydym z dnia 30.06.2025. projekt ugodowo bu uwag</i>	WZ. <i>[Signature]</i>
19	NEXERA Sp. z o.o. Andrzej Grycmacher, Paweł Matracki, Wojciech Pietrzycki, Radosław Buczek		
20	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Prostkach		
21	Zakład Usług Gminnych Gmina Elk Sp. z o.o.		
22	Przewodniczący narady koordynacyjnej Aneta Łatak	Bez uwag.	WZ. <i>[Signature]</i>

Z up. STAROSTY  
PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

*WZ. [Signature]*  
Aneta Łatak  
Naczelnik Wydziału Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami

Łomża, 2025-07-01

STAROSTWO POWIATOWE W ELKU  
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI  
NIERUCHOMOŚCIAMI  
19-300 ELK, UL. PIŁSUDSKIEGO 4

**Narada koordynacyjna z dnia 2025-06-30**

Następujące projekty uzgodniono z uwagami:

- **GN.6630.86.2025** – sieć wodociągowa; Elk, ul. Okulickiego.
  1. Termin robót zgłosić do Działu Eksploatacji Multimedia w Elku, ul. Armii Krajowej 9 minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem (kontakt: 661 297 611).
  2. Prace w pobliżu linii kablowej Multimedia oznaczonej „siA” wykonywać wyłącznie w sposób ręczny należytą ostrożnością oraz zabezpieczyć odkryte kable przed uszkodzeniem mechanicznym.
  3. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami telekomunikacyjnymi wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
  4. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej niezwłocznie powiadomić Dział Eksploatacji Multimedia w Elku, ul. Armii Krajowej 9, (kontakt: 661 297 611).
  5. Wszelkie uszkodzenia sieci kablowej zostaną usunięte na koszt Inwestora/Wykonawcy.
  6. Multimedia Polska zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałym w wyniku uszkodzenia sieci Multimedia Polska

Następujące projekty uzgodniono bez uwag:

- **GN.6630.85.2025**
- **GN.6630.87.2025**
- **GN.6630.88.2025**
- **GN.6630.89.2025**

Partner ds. Ewidencji Sieci  
Robert Borawski  
R.Borawski@multimedia.pl  
Tel. 691 767 643

Elektronicznie podpisany  
przez Robert Borawski  
Data: 2025.07.01 07:50:47  
+02'00'



Na posiedzeniu ZUD w dniu 2025-06-30 były rozpatrywane następujące tematy :

Lp. Nr ZUD: Temat:  
1 6630.85.2025 sieć elektroenergetyczna

Projektant: Inwestor: Płatnik:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ELEKTRON s.c. Jan Drobot, Robert Drobot, Rafał Drobot  
15-159 BIAŁYSTOK Odległa 3B

Opinia: Uzgodniono. Brak uwag.

2 6630.86.2025 sieć wodociągowa

Projektant: Inwestor: Płatnik:

19-300 Elk ul. Suwalska 64

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

19-300 Elk ul. Suwalska 64

Opinia: Uzgodniono pod warunkami:

1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem RE Elk.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi (słupy, linie napowietrzne) zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odległość proj. urządzeń (sieci) od słupa linii napowietrznej musi być większa od głębokości wykopów.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych.
4. W miejscach skrzyżowań istniejące kable elektroenergetyczne zabezpieczyć rurami ochronnymi i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RE Elk.
5. Grunt w pobliżu słupów energetycznych należy zabezpieczyć przed osunięciem się.
6. Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.
7. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien zgłosić się RE Elk w celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia.

3 6630.87.2025 przyłącze wodociągowe

Projektant: Inwestor: Płatnik:

P&P INSTAL Paweł Żytyniec

19-300 ELK Czesława Miłosza 7/15

Opinia: Uzgodniono pod warunkami:

1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem RE Elk.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych.
4. W miejscach skrzyżowań istniejące kable elektroenergetyczne zabezpieczyć rurami ochronnymi i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RE Elk.
5. Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien zgłosić się RE Elk w celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia.





4      **6630.88.2025**      sieć elektroenergetyczna

Projektant: Inwestor: Płatnik:

ENERGOCONTROL Paweł Bałdyga, 19-300 EŁK Szyszkowa 11/24

Opinia: Uzgodniono pod warunkami:

1. W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do istniejących urządzeń i sieci elektroenergetycznych zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Na montowanych na słupach PGE urządzeniach obcych (kablach, osłonach, RSA, oprawach) zamocować tabliczki informacyjne zawierające: typ, przeznaczenie, właściciela.
3. Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien zgłosić się RE Ełk w celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia.
5. Nowo podłączane obwody do urządzeń będących własnością PGE, podlegają odbiorowi wg warunków technicznych RE Ełk.
6. W przypadku wystąpienia na proj. trasie skrzyżowań lub zbliżeń do istniejących kabli należy dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych.
7. Istniejące kable zabezpieczyć rurą ochronną w miejscach skrzyżowania z projektowaną siecią i przed zasypaniem zgłosić do odbioru przez RE Ełk. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń (słupów, kabli) elektroenergetycznych wykonać ręcznie. Grunt w pobliżu słupów energetycznych należy zabezpieczyć przed osunięciem się.
8. Uzyskać w RE Ełk zgodę na podłączenie projektowanych sieci oświetlenia do istniejących obwodów i słupów będących własnością PGE. W przypadku nowych obwodów lub zbyt małej wartości istniejących zabezpieczeń przedlicznikowych, należy wystąpić do RE Ełk z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej.

5      **6630.89.2025**      sieć telekomunikacyjna

Projektant: Inwestor: Płatnik:

Orange Polska S.A. Solutions 30 Telecom Sp. z o.o.

02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160 / 08-110 Siedlce Terespolska 12

Opinia: Uzgodniono pod warunkami:

1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem RE Ełk.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi (słupy, linie napowietrzne) zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odległość proj. urządzeń (sieci) od słupa linii napowietrznej musi być większa od głębokości wykopów.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych.
4. W miejscach skrzyżowań istniejące kable elektroenergetyczne zabezpieczyć rurami ochronnymi i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RE Ełk.
5. Grunt w pobliżu słupów energetycznych należy zabezpieczyć przed osunięciem się.
6. Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.
7. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien zgłosić się RE Ełk w celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia.

**PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk – opiniował: Jarosław Stępiński**  
tel. 85-676-60-52, 607-987-097.

Rejon Energetyczny Ełk  
Wydział ds. sieci  
Jarosław Stępiński