

Nr sprawy DT.240.1.1.2026.4

Elk, 20.02.2026 r.



OGŁOSZENIE

Dotyczy: pytań złożonych w postępowaniu przetargowym na
MODERNIZACJĘ UKŁADU POMPOWEGO
Z ROZBUDOWĄ SYSTEMU STEROWANIA W POMPOWNI III⁰
NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY
PWIK SP. Z O.O. W ELKU

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elku w oparciu o §11 pkt 3 i 4 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania złożone w w/w postępowaniu:

1. Treść pytania Nr 8:

„Czy należy przewidzieć w ramach zadania montaż wyłączników remontowych przy nowych pompach?”

Odpowiedź na pytanie Nr 8:

Zamawiający potwierdza, że wyłączniki remontowe nie stanowią zakresu przedmiotu zamówienia.

2. Treść pytania Nr 9:

„Prosimy o wskazanie dla których urządzeń należy dołączyć karty katalogowe urządzeń do oferty.”

Odpowiedź na pytanie Nr 9:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SIWZ, oferta Wykonawcy musi zawierać karty katalogowe pomp, wirnika, elementów systemu sterowania i innych urządzeń, które zostaną zamontowane i uruchomione przez Wykonawcę w czasie prac modernizacyjnych. Przez elementy systemu sterowania rozumiane są falowniki i Zestaw Control DDD firmy Grundfos skonfigurowany w oparciu o sterownik CU 354. Przez inne urządzenia Zamawiający rozumie kompensatory stanowiące część układu hydraulicznego przy pompach 5, 6, 7 i 8.

Z poważaniem

**PROKURENT
DYREKTOR**
ds. ekonomiczno - finansowych

.....
mgr Michał Michałowski