

Nr sprawy DT.240.1.7.2026.1

Ełk, 28.04.2026 r.



OGŁOSZENIE

Dotyczy: pytania złożonego w postępowaniu przetargowym na

**DOSTAWĘ RUR GRP
DO PWIK SP. Z O.O. W EŁKU**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku w oparciu o §11 pkt 3 i 4 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytanie złożone w w/w postępowaniu :

1. Treść pytania Nr 1:

„Czy w pozycji nr 2. Trójniki segmentowe równoprzelotowe DN 800/800 w ilości 5 szt powinny być z dodatkowym łącznikiem na kominie?”

Odpowiedź na pytanie Nr 1:

Tak Zamawiający wymaga trójników z dodatkowym łącznikiem na kominie.

Z poważaniem

PREZESZARZADU

.....
Andrzej Sewastjanowicz.....